

## Szekszárd szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz minőség

Paraméter	Dátum								Átlag
	2014.09.09	2014.09.23	2014.10.14	2014.10.30	2014.11.11	2014.11.25	2014.12.02	2014.12.16	
<b>pH</b>	7,6	7,65	7,6	7,3	7,5	7,6	7,6	7,6	<b>7,56</b>
<b>Vezetőképesség</b>						1900			<b>1900,00</b>
<b>KO<sub>l</sub>cr</b>	60	48	45	40	39	48	44	47	<b>46,38</b>
<b>Ammónium-nitrogén</b>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<b>&lt;0,1</b>
<b>Nitrát</b>	42,1	47,5	46,8	43,2	55,2	49,5	51,5	52,7	<b>48,56</b>
<b>Nitrit</b>	0,52	0,64	1,4	0,52	0,28	0,22	0,28	0,31	<b>0,52</b>
<b>Kjehldahl-nitrogén</b>	1,9	2	1,7	1,1	1,4	1,4	1,1	1,7	<b>1,54</b>
<b>Összes nitrogén</b>	11,6	12,9	12,7	11	13,9	12,6	12,8	13,7	<b>12,65</b>
<b>Összes szerves nitrogén</b>	9,7	10,9	11	9,9	12,5	11,2	11,7	12	<b>11,11</b>
<b>Összes foszfor</b>	2,2	2,2	2,4	2	2,3	2,5	2,4	2,3	<b>2,29</b>
<b>ANA</b>	0,62	0,49	0,45	0,405	0,48	0,5	0,47	0,47	<b>0,49</b>
<b>Szerves oldószer extrakt</b>	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<b>&lt;2</b>
<b>BOI<sub>5</sub></b>	4,8	3,5	<3	4,8	<3	3,4	5,55	4,3	<b>3,67</b>
<b>Összes szerves anyag</b>	1264	1252	1256	1216	1256	1262	1268	1244	<b>1252,25</b>
<b>Oldott anyag</b>	1258	1240	1246	1208	1244	1250	1258	1236	<b>1242,50</b>
<b>Összes lebegőanyag</b>	6	12	10	8	12	12	10	8	<b>9,75</b>
<b>Összes oldott szilárd anyag</b>			960	996					<b>978,00</b>