

<b>Harc</b>
Alkotmány utca
Fő utca
2016.01.01. - 2016.03.31.

Vizsgálatnév	Mértékegység	Átlag
COLIFORM SZ. IVÓVÍZ	/100ml	0
ENTEROCOCCUS SZÁM IVÓVÍZ	/100ml	0
ESCHERICHIA COLI IVÓVÍZ	/100ml	0
PSEUDOMONAS AE. IVÓVÍZ	/100ml	0
TELEPSZÁM 22 C°ON IVÓVÍZ	/1ml	70
TELEPSZÁM 37 C°ON IVÓVÍZ	/1ml	35

AMMONIUM ISO7150	mg/L	0,63
FAJL. VEZ. KÉPESSÉG MSZ448	uS/cm	498
KLORID MSZ448	mg/L	4
KO <sub>l</sub> ps MSZ448	mg/L	<0,5
KÖTÖTT AKTIV CL2 MSZ 448	mg/L	<0,05
MANGÁN MSZ448	ug/L	67
NITRÁT MSZ448	mg/L	<0,5
NITRIT MSZ448	mg/L	<0,02
ÖSSZ. KEMÉNYSÉG CAO 448	mg/L	145
pH MSZ448		7,9
SZABAD AKTIV CL2 MSZ448	mg/L	<0,05
SZULFÁT MSZ448	mg/L	10
VAS MSZ448	ug/L	457