

Murga		
Dózsa Gy.utca		
2016.01.01. - 2016.03.31.		
Vizsgálatnév	Mértékegység	Átlag
COLIFORM SZ. IVÓVÍZ	/100ml	0
ENTEROCOCCUS SZÁM IVÓVÍZ	/100ml	0
ESCHERICHIA COLI IVÓVÍZ	/100ml	0
PSEUDOMONAS AE. IVÓVÍZ	/100ml	0
TELEPSZÁM 22 C°ON IVÓVÍZ	/1ml	26
TELEPSZÁM 37 C°ON IVÓVÍZ	/1ml	9

AMMONIUM ISO7150	mg/L	0,04
FAJL. VEZ. KÉPESSÉG MSZ448	uS/cm	639
KLORID MSZ448	mg/L	7
KO _l ps MSZ448	mg/L	<0,5
KÖTÖTT AKTIV CL ₂ MSZ 448	mg/L	<0,05
MANGÁN MSZ448	ug/L	90
NITRÁT MSZ448	mg/L	<0,5
NITRIT MSZ448	mg/L	<0,02
ÖSSZ. KEMÉNYSÉG CAO 448	mg/L	210
pH MSZ448		7,7
SZABAD AKTIV CL ₂ MSZ448	mg/L	<0,05
SZULFÁT MSZ448	mg/L	19
VAS MSZ448	ug/L	348