

BÁTA 2021.01.01-2021.12.31

Komponens	Mértékegység	Eredmény
KO _l ps MSZ448	mg/L	<0,5
AMMONIUM ISO7150	mg/L	0,06
NITRIT MSZ448	mg/L	<0,02
NITRÁT MSZ448	mg/L	<0,5
KLORID MSZ448	mg/L	9,7
FAJL. VEZ. KÉPESSÉG MSZ448	μS/cm	599
SZULFÁT MSZ448	mg/L	<20
ÖSSZ. KEMÉNYSÉG CAO 448	mg CaO/L	17,1
VAS MSZ448	μg/L	<20
MANGÁN MSZ448	μg/L	<10
pH MSZ448	-	8,1
KÖTÖTT AKTIV CL ₂ MSZ 448	mg/L	0,17
SZABAD AKTIV CL ₂ MSZ448	mg/L	<0,05
ARZÉN EL	μg/L	1,87
COLIFORM BAKTÉRIUMOK	szám/100 ml	0
ESCHERICHIA COLI	szám/100 ml	0
ENTEROCOCCUSOK	szám/100 ml	0
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	szám/100 ml	0