

| BÁTASZÉK 2021.01.01-2021.12.31 | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Komponens | Mértékegység | Eredmény |
| KOIps MSZ448 | mg/L | <0,5 |
| AMMONIUM ISO7150 | mg/L | 0,11 |
| NITRIT MSZ448 | mg/L | <0,02 |
| NITRÁT MSZ448 | mg/L | 0,6 |
| KLORID MSZ448 | mg/L | 11,3 |
| FAJL. VEZ. KÉPESSÉG MSZ448 | µS/cm | 582 |
| SZULFÁT MSZ448 | mg/L | <20 |
| ÖSSZ. KEMÉNYSÉG CAO 448 | mg CaO/L | 175 |
| VAS MSZ448 | µg/L | <20 |
| MANGÁN MSZ448 | µg/L | <10 |
| pH MSZ448 | - | 8 |
| KÖTÖTT AKTIV CL2 MSZ 448 | mg/L | 0,28 |
| SZABAD AKTIV CL2 MSZ448 | mg/L | <0,05 |
| ARZÉN EL | µg/L | <1 |
| ÖSSZES PESZTICID | µg/L | <0,05 |
| ÓLOM | µg/L | 1,8 |
| COLIFORM BAKTÉRIUMOK | szám/100 ml | 0 |
| ESCHERICHIA COLI | szám/100 ml | 0 |
| ENTEROCOCCUSOK | szám/100 ml | 0 |
| PSEUDOMONAS AERUGINOSA | szám/100 ml | 0 |